

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области
214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 3, 8(4812)20-23-23 gu.mchs.smol@yandex.ru
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы
215800, г. Ярцево, ул. Советская, д. 8, тел. 848143-3-33-81

Предписание № 20 / 1 / 5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ярцевская средняя
школа № 2 им. Героя Советского Союза Н.А. Данюшина»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Смоленской области
(наименование органа ГПН)

№ 20 от «08» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69
«О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. «12» февраля 2021 г. до 15 час.
00 мин. «26» февраля 2021 г. проведена проверка начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Смоленской области подполковником внутренней службы
Степченковым Сергеем Игоревичем; старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Смоленской области лейтенантом внутренней службы
Макаровым Егором Геннадьевичем территории и здания, расположенных по адресу:
Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 52

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором МБОУ ЯСШ № 2, Новиковой Ольгой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

✓ *Губин*



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского
и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области
Степченков Сергей Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

“ 26 ” февраля 20 21 г.

Старший инспектор ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского
и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области Макаров Егор Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

“ 26 ” февраля 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ ЯСШ № 2
Новикова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 26 ” 02 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из актового зала при пожаре	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	01.03.2022	


