



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Ярцевская средняя
школа №2 им.

Героя Советского
Союза Н.А.Данюшина»

ул.Гагарина д.52 г.Ярцево,
Смоленская область, 215800

E-mail: shkola02@yandex.ru

Тел.(48143) 7-21-80;

Тел./факс: (48143) 7-13-06;

№

«24» апреля 2024 г

В территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Смоленской области в
Ярцевском, Духовщинском,
Кардымовском районах


ПЛАН

мероприятий по выполнению предписания об устранении выявленных
нарушений по результатам плановой проверки от 10.04 2024 г. № 13-277

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Внести недостающие данные в личные медицинские книжки сотрудников, согласно периодического медицинского осмотра(обследования), сведения о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20	13.05.2024 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
2.	Обновить цветовую маркировку на боковой наружной поверхности учебных столов и стульев в кабинетах №№ 6, 17, 25, 26,31, «физика 1», «физика 2» в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20	13.05.2024 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
3.	Устранить дефекты покрытий на столах и стульях, в помещениях №№ 6,17,25,26,31, «физика1», «физика2» в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20	13.05.2024 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
4.	Приобрести стол для работы с тестом (столешницу) из твердых листовых пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Директор школы Новикова О.А.	
5.	Приобрести дополнительное	До	Директор школы	

	моечное оборудование на пищеблок в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	30.08.2025 г.	Новикова О.А.	
6.	Устранить дефекты и повреждения полов в учебных кабинетах №№ 25,32,31, «физика2», «технология» в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
7.	Устранить дефекты внутренней отделки и следы протеканий на потолке в учебных помещениях «физика2», лаборатория, «физика1», актовый зал, рекреация 4 этажа, переходе на втором этаже (возле учительской), библиотеке, кабинетах №№18,25,26,27,29, «физика2», спортивном зале, туалетном помещении 4-го этажа в соответствии с требованиями п.2.5.2.СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
8.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции, с инструментальным измерением объема вытяжного воздуха, в соответствии с требованиями п.2.7.4.СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
9.	Оборудовать гардеробы школы ячейками для обуви, в соответствии с требованиями п. 3.4.5.СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
10.	Обеспечить горячим водоснабжением, кабинеты 1-4 классов, «ИЗО», «физика1», «физика2», «химия», лаборантские, туалеты на 3 этаже, помещения для обработки инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Зам.директора по АХР Зайцева Е.Е.	
11.	Заменить оконные блоки в кабинетах №№ 7,8, 27,28,30,31, «физика1», «физика2», в соответствии с требованиями п.2.7.2. СП 2.4.3648-20	До 30.08.2025 г.	Директор школы Новикова О.А.	

Директор школы



О.А.Новикова