



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: [rpn@67.rosпотrebnadzor.ru](mailto:rpn@67.rosпотrebnadzor.ru), <http://67.rosпотrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 13-277 Смоленская область, Ярцевский район, г.Ярцево, ул. Гагарина, д.52 « 10 » 04.2024 г.

(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – ведущим специалистом–экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах Ефимовой Галиной Васильевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЯРЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А.ДАНЮШИНА" находящегося по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево, ул. Гагарина, д.52, и осуществляющего деятельность по месту: Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево, ул. Гагарина, д.52

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, а именно:

-в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личные медицинские книжки сотрудников учреждения внесены не все данные периодического медицинского осмотра (обследований), сведения о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, так в медицинских книжках: Зайцевой Е.Е, Ларькиной Е.А., Кузнецовой Е.В., Кружняковой И.В. отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; Ларькиной Е.А., Зайцевой Е.Е отсутствуют сведения об обследовании на брюшно-тифозное носительство и бактериологическое исследование на бактерии кишечной группы; Ларькиной Е.А., Кузнецовой Е.В., Зайцевой Е.Е, Тереховой О.А. отсутствуют сведения о прививках; Разрядова отсутствуют сведения о прививках против дифтерии; Зайцевой Е.Е отсутствуют данные о

орографии или рентгенографии легких;

*Согласно требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.*

- в нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете «физика1» цветовая маркировка нанесена не на боковую наружную поверхность учебного стола и стула; в учебных помещениях №№6, 17, 25,26,31, «физика1», «физика2» покрытие столов и стульев частично имеет дефекты и повреждения;

*Согласно требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула; покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.*

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке учреждения покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород (покрытие металлическое); помещение для приготовления пищи не обеспечено достаточным количеством моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки.

*Согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления пищи, оборудуются моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.*

- в нарушение требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учебных кабинетах №№ 25, 32, 31, учебном кабинете «физика 2», в помещении «технологии» имеются дефекты и щели в деревянном полу, в кабинете «физика 1» щели в линолеуме, что затрудняет качественное проведение влажной обработки и дезинфекции;

*Согласно 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

- в нарушении требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки и стены помещений образовательного учреждения имеют повреждения внутренней отделки и следы протеканий, а именно множественные следы протеканий на потолке в учебных помещениях «физика 2» и лаборатории, «физика 1», в актовом зале, в рекреации на 4 этаже, в переходе на втором этаже (возле учительской), в библиотеке; в кабинете №№26,27,29 следы протеканий на потолке; нарушена целостность внутренней отделки в туалетном помещении для мальчиков на 2-м этаже, в учебном помещении №18 на потолке имеются следы протеканий, на стене отслоение краски; учебном помещении №25 на потолке отслоение краски; в туалетном помещении для девочек на 4-м этаже на потолке имеются следы протеканий; в учебном помещении «физика 2» на стенах местами имеется отслоение краски; в спортивном зале на потолке имеются следы протеканий;

*Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки и стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

- в нарушении требования п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния вентиляции осуществлено без инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

*Согласно п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.*

нарушение требований п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 в общеобразовательной организации гардеробы не нацены местом для хранения обуви на каждого обучающегося, за исключением для обучающихся начальных классов;

*Согласно п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 гардеробы оснащают местом для хранения обуви на каждого обучающегося.*

- в нарушение требования п.3.4.13. СП 2.4.3648 горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты для обучающихся 1-4 классов, «изо», «физика 1», «физика 2», «химия», лаборантские, туалеты на 3 этаже; помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, в кабинете «химия» не работает умывальная раковина;

*Согласно п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.*

- в нарушении требования п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон в учебных помещениях №№ 26,27,28,30,31, «физика 1», «физика 2» не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений;

*Согласно п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, навильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).*

(указываются выводы, по результатам осмотра (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ЯРЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А.ДАНЮШИНА»

✓ 1. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личные медицинские книжки сотрудников учреждения внесены все данные периодического медицинского осмотра (обследований), сведения о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: Зайцевой Е.Е, Ларькиной Е.А., Кузнецовой Е.В., Кружняковой И.В. сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; Ларькиной Е.А., Зайцевой Е.Е сведения об обследовании на брюшно-тифозное носительство и бактериологическое исследование на бактерии кишечной группы; Ларькиной Е.А., Кузнецовой Е.В., Зайцевой Е.Е, Тереховой О.А. сведения о прививках; Разрядова сведения о прививках против дифтерии; Зайцевой Е.Е данные о флюорографии или рентгенографии легких.

Срок устранения нарушения по п.1: до 13.05.2024

✓ 2. В соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах: «физика1» цветовую маркировку нанести на боковую наружную поверхность учебного стола и стула; в учебных помещениях №№6, 17, 25,26,31, «физика1», «физика2» не использовать учебные столы и стулья с дефектами и повреждениями.

Срок устранения нарушения по п.2: до 13.05.2024

✓ 3. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 пищеблок учреждения обеспечить столом для работы с тестом (столешницу) из дерева твердых лиственных пород; помещение для приготовления пищи обеспечить достаточным количеством моечного оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки.

✓ 4. В соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учебных кабинетах №№ 25, 32, 31, учебном кабинете «физика 2», в помещении «технологии» привести в соответствии с требованиями, устранить дефекты и повреждения, для обеспечения качественного проведения влажной обработки и дезинфекции.

✓ 5. В соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки и стены помещений образовательного учреждения привести в соответствии с требованиями, устранить повреждения внутренней отделки и следы протеканий, а именно множественные следы протеканий на потолке в

ебных помещениях «физика 2» и лаборатории, «физика 1», в актовом зале, в рекреации на 4 этаже, переходе на втором этаже (возле учительской), в библиотеке; в кабинете №№26,27,29 следы протеканий на потолке; внутренней отделки в туалетном помещении для мальчиков на 2-м этаже, в учебном помещении №18 на потолке следы протеканий, на стене отслоение краски; в учебном помещении №25 на потолке отслоение краски; в туалетном помещении для девочек на 4-м этаже на потолке следы протеканий; в учебном помещении «физика 2» на стенах отслоение краски; в спортивном зале на потолке следы протеканий.

6. В соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния вентиляции осуществлять с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

7. В соответствии с требованиями п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 гардеробы обеспечить местом для хранения обуви на каждого обучающегося.

8. В соответствии с требованиями п.3.4.13. СП 2.4.3648 горячим водоснабжением обеспечить кабинеты для обучающихся 1-4 классов, «изо», «физика 1», «физика 2», «химия», лаборантские, туалеты на 3 этаже; помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, в кабинет «химия», «физика 2» обеспечить умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

9. В соответствии с требованиями п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 обеспечить конструкцию окон в учебных помещениях №№ 7, 8, 27,28,30,31, «физика 1», «физика 2» для проведения проветривания, заменить ветхлые окна.

Срок устранения нарушений: до 30.08.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А.ДАНИУШИНА"**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском,  
Кардымовском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ефимова Г.В.

(инициалы и фамилия)

С \_\_\_\_\_ предписанием

*Губин*  
(подпись)

ознакомлен(а)

« 10 »

*апрель* 20 *24* г.

*О.А. Губеева, директор СВБОУ №2*  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_